

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью «Завод НОДВИГ»
место нахождения: Республика Беларусь, 211400, Витебская область, г. Полоцк,
ул. Комарова, 17,

зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 300041774

номер телефона 8 (0214) 49-23-83, адрес электронной почты nodvig@mail.ru

в лице директора Сущевича Игоря Николаевича

заявляет, что двигатели асинхронные единой серии «g» согласно приложению 1 на
1 листе

код ТН ВЭД ЕАЭС 8501 52 200 1, код ОКП РБ 27.11.24.300

ТУ РБ 14413562.101-94 «Двигатели асинхронные единой серии «g»

изготовитель Совместное общество с ограниченной ответственностью «Завод
НОДВИГ» место нахождения: Республика Беларусь, Витебская область, г. Полоцк,
ул. Комарова, 17

серийный выпуск

соответствуют требованиям СТБ 2332-2020 «Электродвигатели односкоростные
асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором. Энергетическая
эффективность. Требования и методы контроля»

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 19396 ЭЭ, 19398 ЭЭ, 19394 ЭЭ от 04.10.2022;
№№ 19420 ЭЭ, 19424 ЭЭ, 19413 ЭЭ, 19404 ЭЭ от 10.10.2022, Испытательного центра
БелГИСС, Республика Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.10.2027
включительно.**

Директор Сущевич Игорь Николаевич
(Ф.И.О.)



Регистрационный номер декларации о соответствии

№ ВУ/112 10.05. 002.03 00011

Дата регистрации декларации о соответствии

21.10.2022

Приложение 1
к декларации о соответствии
Совместного общества с
ограниченной ответственностью
«Завод НОДВИГ» на двигатели
асинхронные единой серии «g»
на 1 листе

Двигатели асинхронные единой серии «g»

Обозначение двигателей	Технические характеристики
Увязка мощностей к установочным размерам по варианту I	
STg71-XY-Z	P=(0,75 - 1,1) кВт
STg80-XY-Z	P=(1,1 - 2,2) кВт
Увязка мощностей к установочным размерам по варианту II	
STg80-XY-Z	P=(0,75 - 1,1) кВт
STg90-XY-Z	P=(1,1 - 2,2) кВт

где:

X – число полюсов (2, 4);

Y – условная длина статора (A, B, C, D).

Z – вариант модификации двигателя (при необходимости):

Б – со встроенной температурной защитой;

Е – со встроенным электротормозом;

Ж – для моноблочных насосов;

M1, M2 – другие варианты модификации (по согласованию с потребителем).



Директор Суцевич Игорь Николаевич
(Ф.И.О.)

Регистрационный номер декларации о соответствии

№ ВУ/112 10.05. 002.03 00011

Дата регистрации декларации о соответствии

21.10.2022